

Yeosu Web Contents

2024년 05월 03일 04시 39분



목차

목차	2
석면비산농도 측정결과	3
석면비산농도 측정결과(소호동)	3

석면 해체 제거작업의 공개

석면비산농도 측정결과

석면비산농도 측정결과(소호동)

2024.01.19 조회수 8 등록자 정재연

1. 공 사 명: 소제지구 택지개발사업 석면 해체 제거작업 감리용역
2. 현장주소: 여수시 소호로 317 외 4필지
3. 측정기관: (주)대한환경컨설팅
4. 측정기간: 2023. 11. 25. ~ 2024. 1. 30.
5. 작업면적: 슬레이트 5578.31㎡, 밤라이트 1930.09㎡ 텍스 124.88㎡
6. 측정결과: 적합(석면배출허용기준 0.01개/㎝³ 미만)

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(월호도)

다음글

석면비산농도 측정결과(소호동)

Yeosu Web Contents



여수시