

6/3

[별첨2] 측정 결과

측정위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도 [기준: 0.01개/ cm^3]	초과여부
*1	부지경계선1	8:16 ~ 12:21	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	8:20 ~ 12:25	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	13:06 ~ 17:11	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	13:09 ~ 17:14	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5	위생설비입구	8:28 ~ 9:13	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6	옥탑층 작업장주변	8:37 ~ 10:18	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	갱의실입구1	8:38 ~ 9:23	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*8	음압기배출구1	8:38 ~ 9:23	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*9	폐기물반출구1	9:33 ~ 10:18	10.00	0.003	미만
*10	6층 작업장주변	10:23 ~ 12:28	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*11	갱의실입구2	10:24 ~ 11:09	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*12	음압기배출구2	10:25 ~ 11:10	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*13	폐기물반출구2	11:23 ~ 12:08	10.00	0.002	미만
*14	갱의실입구3	13:17 ~ 14:02	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*15	음압기배출구3	13:17 ~ 14:02	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*16	폐기물반출구3	14:33 ~ 15:18	10.00	0.002	미만
*17	갱의실입구4	13:22 ~ 14:07	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*18	음압기배출구4	13:22 ~ 14:07	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*19	폐기물반출구4	14:09 ~ 14:54	10.00	0.002	미만
*20	갱의실입구5	15:09 ~ 15:54	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*21	음압기배출구5	15:10 ~ 15:55	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*22	폐기물반출구5	15:58 ~ 16:43	10.00	0.002	미만
*23	갱의실입구6	15:14 ~ 15:59	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*24	음압기배출구6	15:14 ~ 15:59	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*25	폐기물반출구6	16:03 ~ 16:48	10.00	0.003	미만
*26	갱의실입구7	15:18 ~ 16:03	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만

*27	음압기배출구7	15:19 ~ 16:04	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*28	폐기물반출구7	16:08 ~ 16:53	10.00	0.002	미만
[비 고]					
* 조기 작업시간종료로 인하여 측정시간 단축됨. [작업장주변 *6]					

6/4

[별첨2] 측정 결과

측정위치		측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도 [기준: 0.01개/cm ³]	초과여부
*1	부지경계선1	7:32 ~ 11:37	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	7:35 ~ 11:40	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	13:02 ~ 17:07	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	13:05 ~ 17:10	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5	위생설비입구	7:38 ~ 8:23	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6	5층 작업장주변	7:41 ~ 9:46	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	갱의실입구1	7:43 ~ 8:28	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*8	음압기배출구1	7:43 ~ 8:28	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*9	폐기물반출구1	8:30 ~ 9:15	10.00	0.002	미만
*10	갱의실입구2	8:45 ~ 9:30	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*11	음압기배출구2	8:46 ~ 9:31	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*12	폐기물반출구2	9:35 ~ 10:20	10.00	0.002	미만
*13	4층 작업장주변	10:31 ~ 12:36	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*14	갱의실입구3	10:33 ~ 11:18	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*15	음압기배출구3	10:34 ~ 11:19	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*16	폐기물반출구3	11:20 ~ 12:05	10.00	0.003	미만
*17	갱의실입구4	13:09 ~ 13:54	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*18	음압기배출구4	13:09 ~ 13:54	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*19	폐기물반출구4	13:57 ~ 14:42	10.00	0.003	미만
*20	3층 작업장주변	14:51 ~ 16:56	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*21	갱의실입구5	14:53 ~ 15:38	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*22	음압기배출구5	14:53 ~ 15:38	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*23	폐기물반출구5	15:39 ~ 16:24	10.00	0.002	미만
*24	갱의실입구6	15:46 ~ 16:31	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*25	음압기배출구6	15:46 ~ 16:31	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*26	폐기물반출구6	16:33 ~ 17:18	10.00	0.002	미만

*27	갱의실입구7	16:46 ~ 17:31	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*28	음압기배출구7	16:47 ~ 17:32	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*29	폐기물반출구7	17:33 ~ 18:18	10.00	0.002	미만
[비 고]					

6/5

[별첨2] 측정 결과

측정위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도 [기준: 0.01개/ cm^3]	초과여부
*1	부지경계선1	7:23 ~ 11:28	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	7:25 ~ 11:30	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	13:10 ~ 17:15	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	13:12 ~ 17:17	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5	위생설비입구	7:30 ~ 8:15	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6	2층 작업장주변	7:36 ~ 9:41	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	갱의실입구1	7:38 ~ 8:23	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*8	음압기배출구1	7:39 ~ 8:24	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*9	폐기물반출구1	8:26 ~ 9:11	10.00	0.003	미만
*10	갱의실입구2	8:34 ~ 9:19	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*11	음압기배출구2	8:34 ~ 9:19	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*12	폐기물반출구2	9:20 ~ 10:05	10.00	0.002	미만
*13	갱의실입구3	10:18 ~ 11:03	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*14	음압기배출구3	10:20 ~ 11:05	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*15	폐기물반출구3	11:07 ~ 11:52	10.00	0.002	미만
*16	갱의실입구4	13:20 ~ 14:05	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*17	음압기배출구4	13:22 ~ 14:07	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*18	폐기물반출구4	14:09 ~ 14:54	10.00	0.002	미만
*19	갱의실입구5	14:23 ~ 15:08	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*20	음압기배출구5	14:23 ~ 15:08	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*21	폐기물반출구5	15:10 ~ 15:55	10.00	0.003	미만
*22	갱의실입구6	16:15 ~ 17:00	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*23	음압기배출구6	16:16 ~ 17:01	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*24	폐기물반출구6	17:03 ~ 17:48	10.00	0.003	미만
[비 고]					

6/6

[별첨2] 측정 결과

측정위치		측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도 [기준: 0.01개/cm³]	초과여부
*1	부지경계선1	8:03 ~ 12:08	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	8:05 ~ 12:10	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	13:01 ~ 17:06	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	13:04 ~ 17:09	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5	위생설비입구	8:10 ~ 8:55	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6	1층 작업장주변	8:14 ~ 10:19	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	갱의실입구1	8:16 ~ 9:01	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*8	음압기배출구1	8:17 ~ 9:02	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*9	폐기물반출구1	9:05 ~ 9:50	10.00	0.002	미만
*10	갱의실입구2	9:23 ~ 10:08	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*11	음압기배출구2	9:24 ~ 10:09	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*12	폐기물반출구2	10:26 ~ 11:11	10.00	0.003	미만
*13	갱의실입구3	13:10 ~ 13:55	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*14	음압기배출구3	13:10 ~ 13:55	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*15	폐기물반출구3	14:20 ~ 15:05	10.00	0.002	미만
*16	갱의실입구4	14:33 ~ 15:18	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*17	음압기배출구4	14:35 ~ 15:20	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*18	폐기물반출구4	15:56 ~ 16:41	10.00	0.002	미만
*19	갱의실입구5	16:52 ~ 17:37	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*20	음압기배출구5	16:52 ~ 17:37	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*21	폐기물반출구5	17:40 ~ 18:25	10.00	0.003	미만
*22	갱의실입구6	16:58 ~ 17:43	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*23	음압기배출구6	16:59 ~ 17:44	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*24	폐기물반출구6	17:48 ~ 18:33	10.00	0.002	미만
[비 고]					

6/7

[별첨2] 측정 결과

측정위치		측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도 [기준: 0.01개/cm³]	초과여부
*1	부지경계선1	8:46 ~ 12:51	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	8:48 ~ 12:53	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	8:51 ~ 12:56	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	8:53 ~ 12:58	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5	위생설비입구	8:50 ~ 9:35	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6	부속1동 작업장주변	8:55 ~ 11:00	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	갱의실입구1	8:58 ~ 9:43	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*8	음압기배출구1	8:59 ~ 9:44	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*9	폐기물반출구1	9:46 ~ 10:31	10.00	0.003	미만
*10	갱의실입구2	9:58 ~ 10:43	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*11	음압기배출구2	9:59 ~ 10:44	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*12	폐기물반출구2	10:49 ~ 11:34	10.00	0.002	미만
*13	폐기물반출구3	12:49 ~ 13:09	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*14	부속2동 작업장주변	13:46 ~ 15:51	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*15	폐기물반출구4	15:05 ~ 15:50	10.00	0.002	미만
[비 고]					
* 조기 작업시간종료로 인하여 측정시간 단축됨. [폐기물반출구13]					