

별첨 1. 측정결과 (주) 녹색환경산업

2/14 1일차(동편동: 1층-복도, 2층-복도, 3층-복도, 계단)

No.	측정위치		측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도 (개/cm³)	초과여부 (기준 0.01개/cm³)
1	부지경계선1		200	12.11	0.0008	기준치미만
2	부지경계선2		200	12.09	0.0022	기준치미만
3	부지경계선3		200	12.13	0.0010	기준치미만
4	부지경계선4		200	12.08	0.0017	기준치미만
5	작업장 주변(실외)		100	12.15	0.0048	기준치미만
6	폐기물 보관지점		100	12.14	0.0011	기준치미만
7	위생설비		40	12.24	0.0031	기준치미만
8	폐기물 반출구		40	12.09	0.0027	기준치미만
9	1층	음압기1	40	12.15	0.0047	기준치미만
10	2층	음압기1	40	12.21	0.0038	기준치미만
		음압기2	40	12.1	0.0026	기준치미만
11	3층	음압기3	40	12.09	0.0024	기준치미만

※ 공기시료채취 펌프의 유량은 시료채취 전후 유량 보정하여 결과처리 하였음.

2/15 2일차(본관동: 3층-서편동쪽 복도일부, 4수확실, 강의실/ 서편동: 3층-전실)

No.	측정위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도 (개/cm³)	초과여부 (기준 0.01개/cm³)
1	부지경계선1		200	12.09	0.0017	기준치미만
2	부지경계선2		200	12.07	0.0014	기준치미만
3	부지경계선3		200	12.09	0.0018	기준치미만
4	부지경계선4		200	12.08	0.0017	기준치미만
5	작업장 주변(실외)		100	12.1	0.0020	기준치미만
6	폐기물보관지점		100	12.1	0.0020	기준치미만
7	위생설비		40	12.14	0.0030	기준치미만
8	폐기물 반출구		40	12.13	0.0051	기준치미만
9	3층	음압기1	40	12.14	0.0041	기준치미만
		음압기2	40	12.1	0.0030	기준치미만
		음압기3	40	12.12	0.0036	기준치미만
		음압기4	40	12.14	0.0026	기준치미만
		음압기5	40	12.09	0.0035	기준치미만
		음압기6	40	12.1	0.0044	기준치미만

※ 공기시료채취 펌프의 유량은 시료채취 전후 유량 보정하여 결과처리 하였음.

2/16 3일차(본관동: 2층-서편동쪽 복도일부, 3수확실, 강의실/ 서편동: 2층-전실, 1층-전실)

2/16 3일차(본관동: 2층-서편동쪽 복도일부, 3구획별, 양극방/비극방: 2구획, 2층-2구획)

No.	측정위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도 (개/cm³)	초과여부 (기준 0.01개/cm³)
1	부지경계선1		200	12.08	0.0016	기준치미만
2	부지경계선2		200	12.07	0.0014	기준치미만
3	부지경계선3		200	12.09	0.0018	기준치미만
4	부지경계선4		200	12.09	0.0017	기준치미만
5	작업장 주변(실외)		100	12.05	0.0016	기준치미만
6	폐기물보관지점		100	12.05	0.0018	기준치미만
7	위생설비		40	12.13	0.0021	기준치미만
8	폐기물 반출구		40	12.15	0.0021	기준치미만
9	2층	음압기1	40	12.11	0.0026	기준치미만
		음압기2	40	12.14	0.0016	기준치미만
		음압기3	40	12.09	0.0015	기준치미만
		음압기4	40	12.09	0.0021	기준치미만
		음압기5	40	12.1	0.0031	기준치미만
		음압기6	40	12.1	0.0020	기준치미만
10	1층	음압기1	40	12.2	0.0025	기준치미만
		음압기2	40	12.1	0.0014	기준치미만
		음압기3	40	12.08	0.0024	기준치미만

※ 공기시료채취 펌프의 유량은 시료채취 전후 유량 보정하여 결과처리 하였음.

2/17 4일차(본관동: 1층-행정실, 교장실, 교무실, 복도일부)

No.	측정위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도 (개/㎤)	초과여부 (기준 0.01개/㎤)
1	부지경계선1		200	12.05	0.0013	기준치미만
2	부지경계선2		200	12.07	0.0011	기준치미만
3	부지경계선3		200	12.07	0.0017	기준치미만
4	부지경계선4		200	12.08	0.0017	기준치미만
5	작업장 주변(실외)		100	12.05	0.0013	기준치미만
6	폐기물보관지점		100	12.05	0.0021	기준치미만
7	위생설비		40	12.11	0.0022	기준치미만
8	폐기물 반출구		40	12.14	0.0011	기준치미만
9	1층	음압기1	40	12.12	0.0016	기준치미만
		음압기2	40	12.14	0.0016	기준치미만
		음압기3	40	12.08	0.0015	기준치미만
		음압기4	40	12.09	0.0031	기준치미만
		음압기5	40	12.2	0.0023	기준치미만

※ 공기시료채취 펌프의 유량은 시료채취 전후 유량 보정하여 결과처리 하였음.

2/18 5일차(본관동: 1층-복도잔실, 보건실, 평가관리실, 컴퓨터실, 교육정보실, 상담실, 여교사휴게실)

No.	측정위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도 ($\text{개}/\text{cm}^3$)	초과여부 (기준 0.01 $\text{개}/\text{cm}^3$)
1	부지경계선1		200	12.08	0.0017	기준치미만
2	부지경계선2		200	12.1	0.0016	기준치미만
3	부지경계선3		200	12.1	0.0018	기준치미만
4	부지경계선4		200	12.1	0.0021	기준치미만
5	작업장 주변(실외)		100	12.05	0.0013	기준치미만
6	폐기물보관지점		100	12.05	0.0021	기준치미만
7	위생설비		40	12.11	0.0012	기준치미만
8	폐기물 반출구		40	12.14	0.0021	기준치미만
9	1층	음압기1	40	12.12	0.0016	기준치미만
		음압기2	40	12.14	0.0026	기준치미만
		음압기3	40	12.08	0.0015	기준치미만
		음압기4	40	12.09	0.0011	기준치미만
		음압기5	40	12.2	0.0023	기준치미만
		음압기6	40	12.09	0.0034	기준치미만

※ 공기시료채취 펌프의 유량은 시료채취 전후 유량 보정하여 결과처리 하였음.

2/19 6일차(본관동: 2층-복도일부, 서편동쪽 복도일부, 2-9, 2-8, 2-7, 2-6, 2학년진학실)

No.	측정위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도 (개/ cm^3)	초과여부 (기준 0.01개/ cm^3)
1	부지경계선1		200	12.11	0.0020	기준치미만
2	부지경계선2		200	12.2	0.0021	기준치미만
3	부지경계선3		200	12.11	0.0019	기준치미만
4	부지경계선4		200	12.1	0.0018	기준치미만
5	작업장 주변(실외)		100	12.01	0.0012	기준치미만
6	폐기물보관지점		100	12.06	0.0022	기준치미만
7	위생설비		40	12.11	0.0012	기준치미만
8	폐기물 반출구		40	12.13	0.0021	기준치미만
9	2층	음압기1	40	12.11	0.0026	기준치미만
		음압기2	40	12.12	0.0022	기준치미만
		음압기3	40	12.08	0.0025	기준치미만
		음압기4	40	12.11	0.0012	기준치미만
		음압기5	40	12.2	0.0022	기준치미만
		음압기6	40	12.09	0.0014	기준치미만

※ 공기시료채취 펌프의 유량은 시료채취 전후 유량 보정하여 결과처리 하였음.

2/20 7일차(본관동: 2층-동편동쪽 복도일부, 2-5, 2-4, 2-3, 2-2, 2-1)

No.	측정위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도 (개/cm³)	초과여부 (기준 0.01개/cm³)
1	부지경계선1		200	12.1	0.0018	기준치미만
2	부지경계선2		200	12.2	0.0019	기준치미만
3	부지경계선3		200	12.12	0.0017	기준치미만
4	부지경계선4		200	12.13	0.0018	기준치미만
5	작업장 주변(실외)		100	12.01	0.0012	기준치미만
6	폐기물보관지점		100	12.06	0.0022	기준치미만
7	위생설비		40	12.05	0.0021	기준치미만
8	폐기물 반출구		40	12.1	0.0066	기준치미만
9	2층	음압기1	40	12.1	0.0051	기준치미만
		음압기2	40	12.12	0.0025	기준치미만
		음압기3	40	12.08	0.0025	기준치미만
		음압기4	40	12.11	0.0012	기준치미만
		음압기5	40	12.2	0.0022	기준치미만
		음압기6	40	12.09	0.0014	기준치미만

※ 공기시료채취 펌프의 유량은 시료채취 전후 유량 보정하여 결과처리 하였음.

2/21 8일차(본관동: 3층-서편동쪽 복도일부, 계단, 3-9, 3-8, 3-7, 3-6, 3학년교무실, 계단2, 복도일부)

No.	측정위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도 (개/cm³)	초과여부 (기준 0.01개/cm³)
1	부지경계선1		200	12.08	0.0016	기준치미만
2	부지경계선2		200	12.07	0.0015	기준치미만
3	부지경계선3		200	12.07	0.0011	기준치미만
4	부지경계선4		200	12.09	0.0017	기준치미만
5	작업장 주변(실외)		100	12.15	0.0061	기준치미만
6	폐기물보관지점		100	12.13	0.0020	기준치미만
7	위생설비		40	12.11	0.0076	기준치미만
8	폐기물 반출구		40	12.1	0.0061	기준치미만
9	3층	음압기1	40	12.1	0.0031	기준치미만
		음압기2	40	12.12	0.0021	기준치미만
		음압기3	40	12.08	0.0025	기준치미만
		음압기4	40	12.19	0.0022	기준치미만
		음압기5	40	12.1	0.0012	기준치미만
		음압기6	40	12.01	0.0017	기준치미만

※ 공기시료채취 펌프의 유량은 시료채취 전후 유량 보정하여 결과처리 하였음.