

| 시료<br>번호 | 측정 지점     | 유량      | 총 유량  | 측정결과<br>(기준:0.01f/cc) | 조과 여부 |
|----------|-----------|---------|-------|-----------------------|-------|
|          |           | (l/min) | (l)   |                       |       |
| 1        | 부지경계      | 12.1    | 2420  | 0.001                 | 미만    |
| 2        | 부지경계      | 11.8    | 2419  | 0.001                 | 미만    |
| 3        | 부지경계      | 12.1    | 2420  | 0.000                 | 미만    |
| 4        | 부지경계      | 11.5    | 2415  | 0.001                 | 미만    |
| 5        | 위생설비      | 12      | 420   | 0.002                 | 미만    |
| 6        | 응양기 배출구1  | 12.1    | 423.5 | 0.003                 | 미만    |
| 7        | 응양기 배출구2  | 12      | 420   | 0.004                 | 미만    |
| 8        | 작업장주변(천외) | 12      | 1260  | 0.002                 | 미만    |
| 9        | 작업장주변(천내) | 11.8    | 1239  | 0.002                 | 미만    |
| 10       | 폐기물 반출구   | 12      | 420   | 0.003                 | 미만    |
| 11       | 폐기물보관지점1  | 12.1    | 423.5 | 0.002                 | 미만    |
| 12       | 폐기물보관지점2  | 12      | 420   | 0.002                 | 미만    |

[별첨 1]  
★측정결과 [2017년 04월 14일]

2017.4.14  
이재민  
1/CM사출물

2017년 04월 15일

[별첨 1]

★측정결과 [2017년 04월 15일]

| 시료<br>번호 | 측정 지점      | 유량<br>( $\ell/\text{min}$ ) | 총 유량<br>( $\ell$ ) | 측정결과  |       |
|----------|------------|-----------------------------|--------------------|---|-------|
|          |            |                             |                    | 측정농도( $\ell/\text{cc}$ )<br>(기준:0.01 $\ell/\text{cc}$ ) | 조과 여부 |
| 1        | 부지경계       | 12                          | 2460               | 0.001   | 미만    |
| 2        | 부지경계       | 12.1                        | 2420               | 0.000   | 미만    |
| 3        | 부지경계       | 12.1                        | 2420               | 0.001   | 미만    |
| 4        | 부지경계       | 11.8                        | 2419               | 0.001   | 미만    |
| 5        | 위생설비       | 11.5                        | 402.5              | 0.002   | 미만    |
| 6        | 응암배출구1     | 12.1                        | 423.5              | 0.004   | 미만    |
| 7        | 작업장 주변(천내) | 12                          | 1260               | 0.002   | 미만    |
| 8        | 작업장 주변(천외) | 12                          | 1290               | 0.001   | 미만    |
| 9        | 폐기물보관지점1   | 12                          | 420                | 0.002   | 미만    |
| 10       | 폐기물보관지점2   | 11.8                        | 413                | 0.002   | 미만    |
| 11       | 응암배출구2     | 11.8                        | 413                | 0.003   | 미만    |
| 12       | 폐기물만출구     | 11.5                        | 402.5              | 0.003   | 미만    |

1 CM 이하를

[별첨 1]

★측정결과 [2017년 04월 16일]

| 시료<br>번호 | 측정 지점      | 유량          | 풍 유량    | 측정결과           |       |
|----------|------------|-------------|---------|----------------|-------|
|          |            | ( $l/min$ ) | ( $l$ ) | 측정농도( $l/cc$ ) | 조과 여부 |
| 1        | 부지경계       | 11.8        | 2419    | 0.000          | 미만    |
| 2        | 부지경계       | 12.1        | 2420    | 0.001          | 미만    |
| 3        | 부지경계       | 12          | 2460    | 0.001          | 미만    |
| 4        | 부지경계       | 12.1        | 2420    | 0.001          | 미만    |
| 5        | 위생설편       | 12.1        | 423.5   | 0.002          | 미만    |
| 6        | 응암배출구1     | 11.5        | 402.5   | 0.004          | 미만    |
| 7        | 작업장주변(원내)1 | 11.8        | 1239    | 0.002          | 미만    |
| 8        | 작업장주변(원외)  | 12          | 1260    | 0.001          | 미만    |
| 9        | 폐기물보관지점1   | 12          | 420     | 0.002          | 미만    |
| 10       | 폐기물보관지점2   | 12          | 420     | 0.003          | 미만    |
| 11       | 폐기물반출구     | 12          | 420     | 0.003          | 미만    |
| 12       | 작업장주변(원내)2 | 12          | 1260    | 0.002          | 미만    |
| 13       | 응암배출구2     | 12.1        | 423.5   | 0.004          | 미만    |

VCMS 시험을

[별첨 1]

★측정결과 [2017년 04월 17일]

| 시료<br>번호 | 측정 지점   | 유량<br>(l/min) | 총 유량<br>(l) | 측정결과                        |       |
|----------|---------|---------------|-------------|-----------------------------|-------|
|          |         |               |             | 측정농도(f/cc)<br>(기준:0.01f/cc) | 조파 여부 |
| 1        | 부지경계    | 11.8          | 2419        | 0.001                       | 미만    |
| 2        | 부지경계    | 12            | 2460        | 0.000                       | 미만    |
| 3        | 부지경계    | 11.8          | 2419        | 0.001                       | 미만    |
| 4        | 부지경계    | 12.1          | 2420        | 0.001                       | 미만    |
| 5        | 폐기물보관지점 | 12.1          | 423.5       | 0.001                       | 미만    |
| 6        | 폐기물보관지점 | 12.1          | 423.5       | 0.002                       | 미만    |
|          |         |               |             |                             |       |
|          |         |               |             |                             |       |
|          |         |               |             |                             |       |
|          |         |               |             |                             |       |

시험 결과, 미흡

[별첨 1]  
★측정결과 [2017년 04월 21일]

| 시료<br>번호 | 측정 지점       | 유량      | 풍 유량   | 측정결과  | 종과 여부 |
|----------|-------------|---------|--------|-------|-------|
|          |             | (l/min) | (l)    |       |       |
| 1        | 부지경계        | 12      | 2520   | 0.001 | 미만    |
| 2        | 부지경계        | 11.8    | 2478   | 0.000 | 미만    |
| 3        | 부지경계        | 12      | 2520   | 0.000 | 미만    |
| 4        | 부지경계        | 12.2    | 2562   | 0.001 | 미만    |
| 5        | 위생원비        | 12      | 420    | 0.003 | 미만    |
| 6        | 응양기 배출구1    | 12      | 420    | 0.003 | 미만    |
| 7        | 작업장주변 (원외)1 | 12.1    | 1270.5 | 0.001 | 미만    |
| 8        | 작업장주변(원내)   | 11.8    | 1239   | 0.002 | 미만    |
| 9        | 폐기물 반출구1    | 11.6    | 406    | 0.003 | 미만    |
| 10       | 작업장주변 (원외)2 | 12      | 1260   | 0.001 | 미만    |
| 11       | 응양기 배출구2    | 11.6    | 464    | 0.003 | 미만    |
| 12       | 폐기물 반출구2    | 11.6    | 464    | 0.003 | 미만    |
| 13       | 폐기물보관지점     | 11.8    | 413    | 0.002 | 미만    |

| 시험<br>번호 | 측정 지점      | 유량<br>( $l/min$ ) | 총 유량<br>( $l$ ) | 측정결과                                |       |
|----------|------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|-------|
|          |            |                   |                 | 측정농도( $l/cc$ )<br>(기준:0.01 $l/cc$ ) | 조과 여부 |
| 1        | 부지경계       | 12                | 2460            | 0.001                               | 미만    |
| 2        | 부지경계       | 11.8              | 2419            | 0.001                               | 미만    |
| 3        | 부지경계       | 12                | 2460            | 0.001                               | 미만    |
| 4        | 부지경계       | 12.2              | 2440            | 0.001                               | 미만    |
| 5        | 위생설비       | 11.6              | 406             | 0.002                               | 미만    |
| 6        | 응압기 배출구    | 12.1              | 423.5           | 0.003                               | 미만    |
| 7        | 작업장 주변(실내) | 12                | 1260            | 0.001                               | 미만    |
| 8        | 작업장 주변(실외) | 12                | 1260            | 0.001                               | 미만    |
| 9        | 폐기물 반출구    | 12                | 420             | 0.003                               | 미만    |
| 10       | 폐기물 보관지점   | 11.8              | 413             | 0.002                               | 미만    |

★측정결과 [2017년 04월 21일]

[별첨 1]