

## ▶ 첨부서류

측정일시	2017년 10월 17일 (1일간)			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	NH1017-01	부지경계선 동	0.0004	기준 미만
	NH1017-02	부지경계선 서	0.0000	기준 미만
	NH1017-03	부지경계선 남	0.0006	기준 미만
	NH1017-04	부지경계선 북	0.0002	기준 미만
	NH1017-05	위생설비입구	0.0012	기준 미만
	NH1017-07	작업장 주변(실내)	0.0040	기준 미만
	NH1017-08	작업장 주변(실외)	0.0016	기준 미만

▶ 첨 부 서 류

측정일시	2017년 10월 18일 (1일간)			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	NH1018-01	부지경계선 동	0.0006	기준 미만
	NH1018-02	부지경계선 서	0.0000	기준 미만
	NH1018-03	부지경계선 남	0.0008	기준 미만
	NH1018-04	부지경계선 북	0.0005	기준 미만
	NH1018-05	위생설비입구	0.0018	기준 미만
	NH1018-06	폐기물반출구	0.0024	기준 미만
	NH1018-07	작업장 주변(실내)	0.0048	기준 미만
	NH1018-08	작업장 주변(실외)	0.0030	기준 미만
	NH1018-09	폐기물보관소1	0.0020	기준 미만
	NH1018-10	폐기물보관소2	0.0026	기준 미만

▶ 첨 부 서 류

측정일시	2017년 10월 19일 (1일간)			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	NH1019-01	부지경계선 동	0.0012	기준 미만
	NH1019-02	부지경계선 서	0.0004	기준 미만
	NH1019-03	부지경계선 남	0.0006	기준 미만
	NH1019-04	부지경계선 북	0.0008	기준 미만
	NH1019-05	위생설비입구	0.0026	기준 미만
	NH1019-06	폐기물반출구	0.0030	기준 미만
	NH1019-07	작업장 주변(실내)	0.0042	기준 미만
	NH1019-08	작업장 주변(실외)	0.0036	기준 미만
	NH1019-09	폐기물보관소1	0.0034	기준 미만
	NH1019-10	폐기물보관소2	0.0028	기준 미만

▶ 첨부서류

측정일시	2017년 10월 20일 (1일간)			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	NH1020-01	부지경계선 동	0.0008	기준 미만
	NH1020-02	부지경계선 서	0.0005	기준 미만
	NH1020-03	부지경계선 남	0.0000	기준 미만
	NH1020-04	부지경계선 북	0.0006	기준 미만
	NH1020-05	위생설비입구	0.0024	기준 미만
	NH1020-06	폐기물반출구	0.0022	기준 미만
	NH1020-07	작업장 주변(실내)	0.0042	기준 미만
	NH1020-08	작업장 주변(실외)	0.0038	기준 미만
	NH1020-09	폐기물보관소1	0.0016	기준 미만
	NH1020-10	폐기물보관소2	0.0014	기준 미만

## ▶ 첨부서류

[illegible]

## ▶ 첨부서류

[illegible]

▶ 첨 부 서 류

측정일시	2017년 10월 23일 (1일간)			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	NH1023-01	부지경계선 동	0.0004	기준 미만
	NH1023-02	부지경계선 서	0.0003	기준 미만
	NH1023-03	부지경계선 남	0.0002	기준 미만
	NH1023-04	부지경계선 북	0.0002	기준 미만
	NH1023-05	위생설비입구	0.0028	기준 미만
	NH1023-06	폐기물반출구	0.0032	기준 미만
	NH1023-07	작업장 주변(실내)	0.0038	기준 미만
	NH1023-08	작업장 주변(실외)	0.0020	기준 미만
	NH1023-09	폐기물보관소1	0.0018	기준 미만
	NH1023-10	폐기물보관소2	0.0012	기준 미만



▶ 첨부서류

측정일시	2017년 10월 24일 (1일간)			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	NH1024-01	부지경계선 동	0.0002	기준 미만
	NH1024-02	부지경계선 서	0.0004	기준 미만
	NH1024-03	부지경계선 남	0.0004	기준 미만
	NH1024-04	부지경계선 북	0.0003	기준 미만
	NH1024-05	위생설비입구	0.0026	기준 미만
	NH1024-06	폐기물반출구	0.0028	기준 미만
	NH1024-07	작업장 주변(실내)	0.0032	기준 미만
	NH1024-08	작업장 주변(실외)	0.0026	기준 미만
	NH1024-09	폐기물보관소1	0.0018	기준 미만
	NH1024-10	폐기물보관소2	0.0016	기준 미만



## ▶ 첨부서류

[illegible]