

[별첨1]. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정결과[기준: 0.01개(f)/cc]	검출석면
03월 03일 (토)			
#1	부지경계선	검출한계 0.002개(f)/cc미만	미만
#2	부지경계선	검출한계 0.002개(f)/cc미만	미만
#3	부지경계선	검출한계 0.002개(f)/cc미만	미만
#4	부지경계선	검출한계 0.002개(f)/cc미만	미만
#5	작업장주변(실외)1	검출한계 0.004개(f)/cc미만	미만
#6	작업장주변(실외)2	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#7	작업장주변(실외)3	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#8	위생설비입구	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#9	응압기배출구1	0.005개(f)/cc	미만
#10	응압기배출구2	0.005개(f)/cc	미만
#11	응압기배출구3	0.005개(f)/cc	미만
#12	응압기배출구4	0.005개(f)/cc	미만
#13	폐기물반출구1	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#14	폐기물반출구2	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#15	폐기물반출구3	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#16	폐기물반출구4	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#17	폐기물반출구5	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#18	폐기물반출구6	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#19	폐기물반출구7	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#20	공시료-부지경계선	0개/100시야	-
#21	공시료-폐기물반출구	0개/100시야	-

※ 검출한계(LOD) : $(120,000/(V \times N)) \times 0.005$ ※N : 계수 시야 수, V : 총 포집유량(L)
(0.002개(f)/cc ~ 0.005개(f)/cc)

* 위상차현미경으로는 섬유석면 및 섬유상 먼지는 길이 $5\mu\text{m}$ 이상, 직경 $0.25\mu\text{m} \sim 3\mu\text{m}$ 길이대 직경비 3:1을 기준으로 계수하며 검출석면의 종류는 판별할 수 없음.

* 모든 측정지점은 전라남도 여수시 소라면 덕양로 430 외 41개 번지의 금차 공사 구간 기준 및 풍향, 부지경계선 근접성과 주변 유동 인구를 고려하여 측정지점 선정함.

[별첨1]. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정결과[기준: 0.01개(f)/cc]	검출석면
03월 05일 (월)			
#1	부지경계선	검출한계 0.002개(f)/cc미만	미만
#2	부지경계선	검출한계 0.002개(f)/cc미만	미만
#3	부지경계선	검출한계 0.002개(f)/cc미만	미만
#4	부지경계선	검출한계 0.002개(f)/cc미만	미만
#5	작업장주변(실외)1	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#6	작업장주변(실외)2	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#7	위생설비입구1	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#8	위생설비입구2	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#9	폐기물반출구1	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#10	폐기물반출구2	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#11	공시료-부지경계선	0개/100시야	-
#12	공시료-폐기물반출구	0개/100시야	-

※ 검출한계(LOD) : $(120,000/(V \times N)) \times 0.005$ ※N : 계수 시야 수, V : 총 포집유량(L)
(0.002개(f)/cc ~ 0.005개(f)/cc)

* 위상차현미경으로는 섬유석면 및 섬유상 먼지는 길이 $5\mu\text{m}$ 이상, 직경 $0.25\mu\text{m} \sim 3\mu\text{m}$ 길이대 직경비 3:1을 기준으로 계수하며 검출석면의 종류는 판별할 수 없음.

* 모든 측정지점은 전라남도 여수시 소라면 덕양로 430 외 41개 번지의 금차 공사 구간 기준 및 풍향, 부지경계선 근접성과 주변 유동 인구를 고려하여 측정지점 선정함.

[별첨1]. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정결과[기준: 0.01개(f)/cc]	검출석면
03월 06일 (화)			
#1	부지경계선	검출한계 0.002개(f)/cc미만	미만
#2	부지경계선	검출한계 0.002개(f)/cc미만	미만
#3	부지경계선	검출한계 0.002개(f)/cc미만	미만
#4	부지경계선	검출한계 0.002개(f)/cc미만	미만
#5	작업장주변(실외)1	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#6	작업장주변(실외)2	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#7	작업장주변(실외)3	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#8	위생설비입구1	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#9	위생설비입구2	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#10	위생설비입구3	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#11	위생설비입구4	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#12	응압기배출구1	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#13	응압기배출구2	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#14	응압기배출구3	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#15	폐기물반출구1	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#16	폐기물반출구2	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#17	폐기물반출구3	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#18	폐기물반출구4	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#19	폐기물반출구5	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#20	공시료-부지경계선	0개/100시야	-
#21	공시료-응압기배출구	0개/100시야	-

※ 검출한계(LOD) : $(120,000/(V \times N)) \times 0.005$ ※N : 계수 시야 수, V : 총 포집유량(L)
(0.002개(f)/cc ~ 0.005개(f)/cc)

* 위상차현미경으로는 섬유석면 및 섬유상 먼지는 길이 5 μ m이상, 직경 0.25 μ m~3 μ m길이대 직경비 3:1을 기준으로 계수하며 검출석면의 종류는 판별할 수 없음.

* 모든 측정지점은 전라남도 여수시 소라면 덕양로 430 외 41개 번지의 금차 공사 구간 기준 및 풍향, 부지경계선 근접성과 주변 유동 인구를 고려하여 측정지점 선정함.

[별첨1]. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정결과[기준: 0.01개(f)/cc]	검출석면
03월 07일 (수)			
#1	부지경계선	검출한계 0.002개(f)/cc미만	미만
#2	부지경계선	검출한계 0.002개(f)/cc미만	미만
#3	부지경계선	검출한계 0.002개(f)/cc미만	미만
#4	부지경계선	검출한계 0.002개(f)/cc미만	미만
#5	작업장주변(실외)1	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#6	작업장주변(실외)2	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#7	위생설비입구1	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#8	위생설비입구2	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#9	응압기배출구	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#10	폐기물반출구1	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#11	폐기물반출구2	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#12	폐기물반출구3	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#13	폐기물반출구4	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#14	공시료-부지경계선	0개/100시야	-
#15	공시료-폐기물반출구	0개/100시야	-

※ 검출한계(LOD) : $(120,000/(V \times N)) \times 0.005$ ※N : 계수 시야 수, V : 총 포집유량(L)
(0.002개(f)/cc ~ 0.005개(f)/cc)

* 위상차현미경으로는 섬유석면 및 섬유상 먼지는 길이 5 μ m이상, 직경 0.25 μ m~3 μ m길이대 직경비 3:1을 기준으로 계수하며 검출석면의 종류는 판별할 수 없음.

* 모든 측정지점은 전라남도 여수시 소라면 덕양로 430 외 41개 번지의 금차 공사 구간 기준 및 풍향, 부지경계선 근접성과 주변 유동 인구를 고려하여 측정지점 선정함.

[별첨1]. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정결과[기준: 0.01개(f)/cc]	검출석면
03월 08일 (목)			
#1	폐기물보관지점1	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#2	폐기물보관지점2	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#3	폐기물보관지점3	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#4	폐기물보관지점4	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#5	폐기물보관지점5	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#6	폐기물보관지점6	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#7	공시료-폐기물보관지점	0개/100시야	-

※ 검출한계(LOD) : $(120,000/(V \times N)) \times 0.005$ ※N : 계수 시야 수, V : 총 포집유량(L)
(0.002개(f)/cc ~ 0.005개(f)/cc)

* 위상차현미경으로는 섬유석면 및 섬유상 먼지는 길이 5 μ m이상, 직경 0.25 μ m~3 μ m길이대 직경비 3:1을 기준으로 계수하며 검출석면의 종류는 판별할 수 없음.

* 석면 해체 작업이 완료되어 야적된 폐기물에 폐기물보관지점 측정.