

별첨 1. 측정결과

02/05 1일차 (여도초등학교 특별동 3층 영어실, 계단실, 홀/복도, 도서실, 도서열람, 정보실, 학부모실)

시료번호	측정 지점(29개)	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
A-1	부지경계선1	SARA-5100 / 1	10.257	2/5	0.0016	—
A-2	부지경계선2	SARA-5100 / 1	10.297	2/5	0.0020	—
A-3	부지경계선3	SARA-5100 / 1	10.308	2/5	0.0021	—
A-4	부지경계선4	SARA-5100 / 1	10.347	2/5	0.0018	—
C-1	음압기1	SARA-5100 / 1	10.243	2/5	0.0048	—
C-2	음압기2	SARA-5100 / 1	10.250	2/5	0.0066	—
C-3	음압기3	SARA-5100 / 1	10.306	2/5	0.0054	—
C-4	음압기4	SARA-5100 / 1	10.163	2/5	0.0036	—
C-5	음압기5	SARA-5100 / 1	10.336	2/5	0.0036	—
C-6	음압기6	SARA-5100 / 1	10.443	2/5	0.0047	—
C-7	음압기7	SARA-5100 / 1	10.337	2/5	0.0030	—
C-8	음압기8	SARA-5100 / 1	10.213	2/5	0.0036	—
C-9	음압기9	SARA-5100 / 1	10.260	2/5	0.0048	—
C-10	음압기10	SARA-5100 / 1	10.309	2/5	0.0054	—
D-1	위생설비1	SARA-5100 / 1	10.248	2/5	0.0036	—
D-2	위생설비2	SARA-5100 / 1	10.305	2/5	0.0059	—
D-3	위생설비3	SARA-5100 / 1	10.381	2/5	0.0047	—
D-4	위생설비4	SARA-5100 / 1	10.289	2/5	0.0030	—
D-5	위생설비5	SARA-5100 / 1	10.287	2/5	0.0042	—
D-6	위생설비6	SARA-5100 / 1	10.300	2/5	0.0036	—
D-7	위생설비7	SARA-5100 / 1	10.352	2/5	0.0047	—
D-8	위생설비8	SARA-5100 / 1	10.192	2/5	0.0066	—
E-1	폐기물 반출구1	SARA-5100 / 1	10.354	2/5	0.0024	—

※ 공기시료채취 펌프의 유량은 시료채취 전후 유량 보정하여 결과처리 하였음.

02/06 2일차 (여도초등학교 특별동 2층 국악관현악실, 실1~실7, 전실, 오케스트라실, 복도, 체육실, 연구실 / 1층 과학실, 과학준비실2)

시료번호	측정 지점(54개)	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
A-1	부지경계선1	SARA-5100 / 1	10.298	2/6	0.0016	-
A-2	부지경계선2	SARA-5100 / 1	10.428	2/6	0.0020	-
A-3	부지경계선3	SARA-5100 / 1	10.194	2/6	0.0019	-
A-4	부지경계선4	SARA-5100 / 1	10.342	2/6	0.0016	-
C-1	음압기1	SARA-5100 / 1	10.069	2/6	0.0030	-
C-2	음압기2	SARA-5100 / 1	10.345	2/6	0.0036	-
C-3	음압기3	SARA-5100 / 1	10.202	2/6	0.0054	-
C-4	음압기4	SARA-5100 / 1	10.415	2/6	0.0047	-
C-5	음압기5	SARA-5100 / 1	10.289	2/6	0.0048	-
C-6	음압기6	SARA-5100 / 1	10.349	2/6	0.0059	-
C-7	음압기7	SARA-5100 / 1	10.239	2/6	0.0048	-
C-8	음압기8	SARA-5100 / 1	10.295	2/6	0.0030	-
C-9	음압기9	SARA-5100 / 1	10.468	2/6	0.0047	-
C-10	음압기10	SARA-5100 / 1	10.352	2/6	0.0036	-
C-11	음압기11	SARA-5100 / 1	10.267	2/6	0.0036	-
C-12	음압기12	SARA-5100 / 1	10.219	2/6	0.0030	-
C-13	음압기13	SARA-5100 / 1	10.360	2/6	0.0041	-
C-14	음압기14	SARA-5100 / 1	10.242	2/6	0.0048	-
C-15	음압기15	SARA-5100 / 1	10.333	2/6	0.0024	-
C-16	음압기16	SARA-5100 / 1	10.280	2/6	0.0042	-
D-1	위생설비1	SARA-5100 / 1	10.373	2/6	0.0059	-

※ 공기시료채취 펌프의 유량은 시료채취 전후 유량 보정하여 결과처리 하였음.

시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
D-2	위생설비2	SARA-5100 / 1	10.191	2/6	0.0048	—
D-3	위생설비3	SARA-5100 / 1	10.140	2/6	0.0042	—
D-4	위생설비4	SARA-5100 / 1	10.257	2/6	0.0042	—
D-5	위생설비5	SARA-5100 / 1	10.4000	2/6	0.0047	—
D-6	위생설비6	SARA-5100 / 1	10.356	2/6	0.0030	—
D-7	위생설비7	SARA-5100 / 1	10.098	2/6	0.0024	—
D-8	위생설비8	SARA-5100 / 1	10.133	2/6	0.0024	—
D-9	위생설비9	SARA-5100 / 1	10.157	2/6	0.0042	—
D-10	위생설비10	SARA-5100 / 1	10.268	2/6	0.0054	—
D-11	위생설비11	SARA-5100 / 1	10.145	2/6	0.0060	—
D-12	위생설비12	SARA-5100 / 1	10.519	2/6	0.0052	—
D-13	위생설비13	SARA-5100 / 1	10.276	2/6	0.0048	—
D-14	위생설비14	SARA-5100 / 1	10.493	2/6	0.0041	—
D-15	위생설비15	SARA-5100 / 1	10.393	2/6	0.0035	—
D-16	위생설비16	SARA-5100 / 1	10.295	2/6	0.0030	—
D-17	위생설비17	SARA-5100 / 1	10.200	2/6	0.0036	—
D-18	위생설비18	SARA-5100 / 1	10.352	2/6	0.0065	—
E-1	폐기물 반출구1	SARA-5100 / 1	10.196	2/6	0.0030	—
E-2	폐기물 반출구2	SARA-5100 / 1	10.195	2/6	0.0048	—
E-3	폐기물 반출구3	SARA-5100 / 1	10.262	2/6	0.0042	—
E-4	폐기물 반출구4	SARA-5100 / 1	10.403	2/6	0.0053	—
E-5	폐기물 반출구5	SARA-5100 / 1	10.407	2/6	0.0024	—
E-6	폐기물 반출구6	SARA-5100 / 1	10.266	2/6	0.0024	—
E-7	폐기물 반출구7	SARA-5100 / 1	10.421	2/6	0.0041	—

※ 공기시료채취 펌프의 유량은 시료채취 전후 유량 보정하여 결과처리 하였음.

[illegible]

02/07 3일차 (여도초등학교 특별동 1층 리코더실, 창고, 현관, 과학실1, 과학준비실1, 홀/복도)

시료번호	측정 지점(28개)	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
A-1	부지경계선1	SARA-5100 / 1	10.198	2/7	0.0018	-
A-2	부지경계선2	SARA-5100 / 1	10.174	2/7	0.0022	-
A-3	부지경계선3	SARA-5100 / 1	10.630	2/7	0.0016	-
A-4	부지경계선4	SARA-5100 / 1	10.126	2/7	0.0016	-
C-1	음압기1	SARA-5100 / 1	10.360	2/7	0.0036	-
C-2	음압기2	SARA-5100 / 1	10.320	2/7	0.0048	-
C-3	음압기3	SARA-5100 / 1	10.203	2/7	0.0054	-
C-4	음압기4	SARA-5100 / 1	10.195	2/7	0.0060	-
C-5	음압기5	SARA-5100 / 1	10.251	2/7	0.0054	-
C-6	음압기6	SARA-5100 / 1	10.126	2/7	0.0030	-
C-7	음압기7	SARA-5100 / 1	10.363	2/7	0.0035	-
C-8	음압기8	SARA-5100 / 1	10.237	2/7	0.0048	-
C-9	음압기9	SARA-5100 / 1	10.165	2/7	0.0030	-
C-10	음압기10	SARA-5100 / 1	10.457	2/7	0.0035	-
D-1	위생설비1	SARA-5100 / 1	10.145	2/7	0.0054	-
D-2	위생설비2	SARA-5100 / 1	10.589	2/7	0.0029	-
D-3	위생설비3	SARA-5100 / 1	10.280	2/7	0.0060	-
D-4	위생설비4	SARA-5100 / 1	10.472	2/7	0.0053	-
D-5	위생설비5	SARA-5100 / 1	10.319	2/7	0.0036	-
D-6	위생설비6	SARA-5100 / 1	10.271	2/7	0.0024	-
D-7	위생설비7	SARA-5100 / 1	10.178	2/7	0.0036	-

※ 공기시료채취 펌프의 유량은 시료채취 전후 유량 보정하여 결과처리 하였음.

