

여수시 정수장 수질검사 결과

2025. 12. 7.

| 연번 | 검사항목 | 수질기준 (단위) | 단위 | 정수장별 검사결과 | | | | |
|----|--------|--------------|------|-----------|------|------|------|------|
| | | | | 둔덕 | 학용 | 금오도 | 거문도 | 개도 |
| 1 | 냄새 | 무취 | - | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 2 | 맛 | 무미 | - | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 3 | 색도 | 5 이하 | 도 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 탁도 | 0.5 이하 | NTU | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| 5 | 수소이온농도 | 5.8 ~ 8.5 | - | 7.3 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | 6.8 |
| 6 | 잔류염소 | 4.0 이하 | mg/L | 0.85 | 0.70 | 1.08 | 0.29 | 0.59 |